

Resultados do Test: BMT/MTP/F14266/B/01/02/03

Portrisa S.A

Ponte da Pedra
2415 - 926
Leiria - Portugal

Este documento confirma que os testes foram realizados de 31 Outubro 2014 a 27 Novembro 2014. O teste direccionado para Class 3N em conformidade com BS EN 1627: 2011 Acessos pedestres, janelas, portas rápidas, grades e persianas - Resistência á intrusão - Requisitos e classificação, segundo os métodos de teste seguintes:

- BS EN 1628: 2011 Acessos Pedestres, janelas, portas rápidas, grelhas e persianas - Resistência á intrusão - Método de teste para a determinação da resistência a uma carga estática
- BS EN 1629: 2011 Acessos Pedestres, janelas, portas rápidas, grelhas e persianas - Resistência á intrusão - Método de teste para a determinação da resistência a uma carga dinâmica
- BS EN 1630: 2011 Acessos Pedestres, janelas, portas rápidas, grelhas e persianas - Resistência á intrusão - Método de teste para a determinação da resistência aos ataques manuais

Os resultados alcançados foram os seguintes:

Produto testado	START/MAX uma folha (abertura para o interior)
Identificação do teste	Classificação conforme a norma EN 1627
EN 1628 Teste de carga mecânica estática	Class 3* / Class 3N**
EN 1629 Teste impacto de carga dinâmica	Class 3* / Class 3N**
EN 1630 Ataque manual	Class 3* / Class 3N**

Os resultados são relativos apenas às amostras testadas, tal como descrito nas especificações técnicas



Emitido por:
James Bacchus - Technical Officer



Autorizado por:
Kyle Morris - Senior Technical Officer
Data de emissão: 22 Setembro de 2015

BM TRADA

Chiltern House, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, HP14 4ND, UK

Tel: 01494 569800 Fax: 01494 564895

Web: www.bmtradagroup.com Email: testing@bmtrada.com

This document is confidential and remains the property of Chiltern International Fire Ltd, trading as BM TRADA



1762