



Notificación de Ensayos

EMPRESA	PORTRISA
DIRECCIÓN	Rua da Majoeira Ponte da Pedra PT-2411-901 Leiria (PORTUGAL)
Nº INFORME ASOCIADO	097589

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“MAX 2”(*)

Ensayos

- Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1628:2021 Versión corregida 2022) **CORRECTO**
- Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/UNE-EN 1630:2021 Versión corregida 2022) **CORRECTO**

Clasificación

(UNE-EN 1627:2021) Versión corregida 2022 CLASE 4

Fecha de ensayo	06.06.2022-07.06.2022
Fecha de emisión	27.07.2022

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el “Informe de Ensayo” identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

* Información aportada por el cliente. Tecnalia no se hace responsable de la información aportada por el cliente.

Fdo:
Responsable Técnico

